

Зубов Илья П. 3  
 7 работ  
 ✓

Корнак  
 28



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Партизанске  
 ул. Октябрьская, 5-6, г. Партизанск, 692864

тел/факс: (42363) 6-34-85 E-mail partizansk@pkprn.ru http://www.25.rospotrebnadzor.ru  
 ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001

17.05.2024г. № 740

Главе администрации  
 Партизанского городского округа  
 О.А. Бондареву

Уважаемый Олег Анатольевич.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Партизанске предоставляет Вам информацию о результатах лабораторных исследований, проводимых в рамках социально-гигиенического мониторинга за состоянием окружающей среды в Партизанском городском округе, по качеству питьевой воды подаваемой населению, в сумме по каждому водозабору и из распределительной сети от данных водозаборов, за апрель 2024г.:

№	Водопровод/ведомственная принадлежность	Микробиологические показатели		Санитарно-химические показатели	
		Исследовано проб	Не соответствует	Исследовано проб	Не соответствует
<b>Апрель 2024г.</b>					
1	ООО «Дельта», из них:	68	0	68	28
	- в/з Южный	42	0	42	17 (3-цветность 21,0-25,3°, 1 мутность 1,7мг/л; 14-цветность 22,0-25,3°, 2- мутность 1,6-1,9мг/л)
	- в/з Северный	9	0	9	0
	- в/з Углекаменск	10	0	10	5 (2-цветность 37,7°, 2 мутность 1,6-2,3мг/л; 3-цветность 22,0-34,5°, 1- мутность 2,2 мг/л)
	- в/з Авангард	7	0	7	6 (3-цветность 24,0-26,9°; 2-цветность 24,3°-24,6°; 1-мутность 2,14мг/л)
2	МУП «Сучанский водоканал», из них	4	0	4	0
	- в/з р. Ворошиловский ключ	2	0	2	0
	- в/з р. Постышевка	2	0	2	0


Администрация Партизанского городского округа Приморского края  
 Входящий № 1.2-04-6123  
 "20" 05 2024 г.

3	<b>Итого Качество питьевой воды за апрель 2024г.</b>	72	0	72	28
---	--	----	---	----	----

МУП «Сучанский водоканал», не представлены результаты производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населения от в/з р. Ворошиловский ключ, в/з р. Постышевка

В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», питьевая вода должна быть безопасной в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Приморскому краю в г. Партизанске



И.А. Логай

Степанюк Я.Р.  
8/42363/ 6-71-09